



20 kV maakaapelireitti

Purettava 20 kV ilmalinja

Ilmalinja jää ennalleen

Ilmalinja päätetään muuntamopylväälle, asennetaan harukset vetämään pylvästä

0,4 kV maakaapeli vanhalle muuntamolle, kytketään vanhaan maakaapeliin

20 kV maakaapeli Järventien alitse, kytketään syöttämään ilmalinjaa